

Замечания негосударственной экспертизы

для внесения оперативных изменений в ПД

Объект: Многоквартирные дома. 8 этап строительства. Поз.14, 9 этап строительства Поз.12, 10 этап строительства Поз.10, 11 этап строительства Поз.8, 12 этап строительства Поз.6, 13 этап строительства Поз.4, 14 этап строительства Поз.2» по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки в районе ул.Пригородная

Разделы: Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации

№	Замечания	Ответы
	ЭС	
1.	Предоставить <ul style="list-style-type: none">Раздел №1 ПЗТехнические условия на наружное освещение	Замечание принимается. Технические условия на наружное освещение будут предоставлены при разработке рабочей документации.
2.	Выполнить схему наружного освещения, с указанием марки, длины, отклонения напряжения	Замечание принимается. Схема наружного освещения с указанием марки, длины, отклонения напряжения предоставляется. См. лист ИОС1-12.
3.	Исключить установку по одной оси розеток в стенах разных квартир согласно СП31-110-2003 п.14.26	Замечание принимается. Установка по одной оси розеток в стенах разных квартир устранена. См. лист ИОС1-3,4,5.
4.	Пояснить какие именно дома указаны в Технических условиях на электроснабжение №426 (позиций 12.1., 12.2., 12.3 нет по проекту.)	Замечание принимается. Технических условиях на электроснабжение №426 будут откорректированы для разработки рабочей документации.
5.	Предоставить указанные в текстовой части технические условия № 251 от 10. 07. 2015 г. и №349 от 01. 12. 2014 г.	Замечание принимается. Указанные в текстовой части технические условия заменены на ТУ №426. См. лист ИОС1, ПЗ лист 1.
	СС	
6.	Раздел "сети связи" не предоставлен	

Эксперт

«Электроснабжение, связь,
сигнализация, системы автоматизации»
Аттестат № ГС-Э-44-2-1710

Минин А.С.
minin@expert-p74.ru

Уважаемые заказчики, ответы на замечания необходимо вписывать в колонку «Ответы» напротив выставленного недостатка.

К принятым замечаниям, необходимо прикреплять исправленные листы или же раздел полностью. Без прикрепленных файлов, ответы на замечания эксперта не снимаются.